

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990
 ИНН/КПП 7716082078/771601001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4373Сомч от 18 апреля 2019г.

Наименование пробы (образца)	Смывы из систем вентиляции и кондиционирования
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	ДС №1 ГУП МГЦД 129337 г.Москва, Ярославское шоссе. д.9 Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб - Войнова Е.Ю. Врач-дезинфектолог
Дата отбора пробы (образца)	13.04.19
Дата доставки пробы (образца)	16.04.19
Цель отбора, исследований	Оценка смывов бактериальной контаминации воздухоносущих поверхностей вентиляционных систем и систем кондиционирования до и после проведения очистки и дезинфекции
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 10 (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	Сомч - 19667-19668/19669-19670-2019
НД на метод отбора	Приказ № 107 от 12.08.2004 г.
Условия транспортировки	Автотранспорт, укладка-контейнер
Условия хранения	не хранятся
Дополнительные сведения	ППК, 0,5% р-р Экстра Дез, опорожнение, экспозиция 60 мин
Лицо ответственное за оформление данного протокола	Подпись Яшкина Е.Ю.
Руководитель ИЛЦ	Подпись Радеев А.Ю.



Страница 2
 Общее количество страниц

Окончание протокола

Исследования проводили:	Ф.И.О. Баланова И.В.	Подпись
Должность: лаборант	Ф.И.О. Баланова И.В.	Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Бабаян Т.А.	Подпись

Примечание. КОЕ – колониальнообразующие единицы.
 Частиная или полная перепечатка протокола не допускается без разрешения
 испытательного центра.
 Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.

НД на методы исследований: Методические указания МУ 2657-82 от 31.12.1982г.

Результаты микробиологического исследования смывов (ОМЧ – КОЕ/100 см ²)	Наименование места отбора смыва		Регистрационный № смыва (по лаб. журналу), вид смыва	
	до очистки	после очистки	до очистки	после очистки
0	45	0	19667	19669
0	80	0	19668	19670
			Камера фильтров	Вентилятор
			приточная установка	

Код пробы (образца): Сомч - 19667-19668/19669-19670-2019

**Обходной лист о выполнении дератизационных мероприятий на территории,
прилегающей к зданиям государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы**

№ ДОГМ-1-00004600

г.Москва

"27" Мая 2019 г.

Дезстанция №1 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ

по адресу:

пр-д Багратионовский, д. 10

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации)
о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация прилегающей территории

На площади: 3 751,19 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование прилегающей территории на наличие грызунов	17.05	Есть/нет	Субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования	27.05		Антикоагулянты 1-ого и 2-ого поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор / 
(должность) (подпись)А.В.Бескороваиный /
(И.О. Фамилия)/ 
(должность) (подпись)Е.А.Джучиб /
(И.О. Фамилия)

Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-1-00004599

г. Москва

" 27 " Мая 2019 г.

Дезстанция №1 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ

по адресу:

пр-д Багратионовский, д. 10

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:

101,35 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	14.05	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	27.05		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:

3 451,70 кв.м

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	14.05	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях			Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	27.05	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор
(должность)

А.В. Бескоровая
(подпись)

А.В. Бескоровая
(И.О. Фамилия)

яв. хож
(должность)

О.А. Дезродина
(подпись)

О.А. Дезродина
(И.О. Фамилия)

